

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6062

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Armionių g. , Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 1

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapą	-	priimtiną vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtiną vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtiną vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtiną vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	8,0	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	302	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,94	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėminį neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą., LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 8,0.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) **UAB „EKOMETRIJA“**
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6063

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Arnionių g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 1

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6064

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Vilniaus g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 2

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	8,0	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	279	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,58	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas, , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,9 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,3 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą, , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 8,0.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6065

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Vilniaus g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 2

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6066

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Vasaros g., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 3**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	440	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	15	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėminį neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 20,0 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,5 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6067

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Vasaros g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 3

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiкуoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6068

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Bajorėlių g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 4

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,9	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	302	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,89	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 20,2 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,3 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,9.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6069

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Bajorėlių g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 4

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	5,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Šmukas

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6070

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Malūno g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 7

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	8,0	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	318	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	2	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,48	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėminį neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,8 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 8,0.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6071

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Malūno g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 7

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6072

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Bažnyčios g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 9

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	442	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	9,9	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,2 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6073

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės m. vandenvietė, vartotojas, Bažnyčios g., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 9

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6074

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pavoverės k. vandenvietė, Pavoverės k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 5

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,5	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	542	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	14	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	24	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 20,0 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,1 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,5.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6076

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Adutiškio mstl. vandenvietė, Partizanų g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 17**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:30 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,5	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	562	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	6	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,79	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėminį neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,8 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,5.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6077

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Adutiškio mstl. vandenvietė, Partizanų g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 17**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:30 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6078

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Adučiškio mstl. vandenvietė, Postavų g., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 18**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:45 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	551	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	6	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodąs
Drumstumas	NTU	0,76	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6079

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Adutiškio mstl. vandenvietė, Postavų g., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 18**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:45 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	8,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginėti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6080

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Bačkininkų k. vandvietė, Bačkininkų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 19

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:30 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	496	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,46	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,5 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą, LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6081

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Adutiškio mstl. vandenvietė, Bačkininkų k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 19**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:30 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. **NV SPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6082

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Beržuvio - Činčikų k. vandenvietė, Beržuvio - Činčikų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 36

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:55 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 *baigtas:* 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,9	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	360	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	3	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	10	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėminį neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,6 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,9.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6083

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: Beržuvio - Činčikų k. vandenvietė, Beržuvio - Činčikų k., Švenčionių r.
Ėminio paėmimo vieta: Nr. 36
Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:55 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Marius Mačys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6084

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Cirklišio k. vandenvietė, Cirklišio k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 16

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:40 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	504	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,43	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,7 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6085

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Cirklišio k. vandenvietė, Cirklišio k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 16**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:40 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6086

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Grigaliūnų k. vandenvietė, Grigaliūnų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 28**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:16 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 *baigtas:* 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	399	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	6	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	9,9	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,9 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,2 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6088

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Gudelių - Stoniūnų k. vandenvietė, Gudelių - Stoniūnų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 29**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:00 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	544	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	14	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,4 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6090

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Adutiškio sen. vandenvietė, Jakelių k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 38**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:00 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	548	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	7	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	15	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,5 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6091

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Adutiškio sen. vandenvietė, Jakelių k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 38**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:00 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6092

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Jančiūnų k. vandenvietė, Jančiūnų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 27

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:30 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	520	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	6	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,97	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,8 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6094

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Jurgeliškės k. vandenvietė, Jurgeliškės k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 21

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:00 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	523	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	6	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	18	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,0 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6095

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: Jurgeliškės k. vandenvietė, Jurgeliškės k., Švenčionių r.
Ėminio paėmimo vieta: Nr. 21
Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:00 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiikuoti pasvirusių šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6096

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Kaltanėnų mstl. vandenvietė, Kaltanėnai, Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 22

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:47 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,9	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	314	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	7	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,67	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,6 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,9.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6097

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Kaltanėnų mstl. vandenvietė, Kaltanėnai, Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 22**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:47 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6098

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Kukiškės k. vandenvietė, Kukiškės k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 32

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:15 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	429	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	20	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,7 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,8 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6099

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Kukiškės k. vandenvietė, Kukiškės k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 32

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:15 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6100

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Milkuškų k. vandenvietė, Milkuškų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 30**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:20 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,5	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	473	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	12	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	13	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,8 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,5.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6101

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Milkuškų k. vandenvietė, Milkuškų k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 30**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:20 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	>3,0 x 10 ²	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6102

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Naujo Strūnaičio k. vandenvietė, Naujo Strūnaičio k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 14

Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:30 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	399	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	8,1	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,6 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,7 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą, LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6104

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Platumų k. vandenvietė, Platumų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 37**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:30 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	8,1	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	250	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,78	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,2 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 21,7 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 8,1.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6105

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Platumų k. vandenvietė, Platumų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 37**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:30 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	8,4 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6106

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Reškutėnų k. vandenvietė, Reškutėnų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 26**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:55 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	631	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodąs
Drumstumas	NTU	36	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,6 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,0 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6107

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: Reškutėnų k. vandenvietė, Reškutėnų k., Švenčionių r.
Ėminio paėmimo vieta: Nr. 26
Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:55 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	5,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6108

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Rudžionių k. vandenvietė, Rudžionių k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 12

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	524	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	8	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	24	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,3 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,1 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą., LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6109

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Rudžionių k. vandenvietė, Rudžionių k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 12

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6110

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Sarių k. vandenvietė, Sarių k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 13**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:10 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	365	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	8	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	1,1	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,7 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,2 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6112

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Senos Pašaminės k. vandenvietė, Senos Pašaminės k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 25

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:22 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	554	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,23	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,2 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,1 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6113

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: Senos Pašaminės k. vandenvietė, Senos Pašaminės k., Švenčionių r.
Ėminio paėmimo vieta: Nr. 25
Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:22 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	6,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6114

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Stanislavo k. vandenvietė, Stanislavo k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 35**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:40 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	470	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	3	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodąs
Drumstumas	NTU	<0,10	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6115

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Stanislavo k. vandenvietė, Stanislavo k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 35**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:40 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,4 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6116

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Svirkų k. vandenvietė, Svirkų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 20**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:00 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	471	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	8	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,62	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,7 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6117

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Svirkų k. vandenvietė, Svirkų k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 20**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:00 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6118

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: Šilinių k. vandenvietė, Šilinių k., Švenčionių r.
Ėminio paėmimo vieta: Nr. 33
Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:30 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	424	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	7	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	18	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

±U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiovimą lygi.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,7 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius
Robertas Smukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6120

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Šventos k. vandenvietė, Šventos k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 34

Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:10 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,5	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	394	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	17	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	1,9	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėminą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,8 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,5.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6121

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: Šventos k. vandenvietė, Šventos k., Švenčionių r.
Ėminio paėmimo vieta: Nr. 34
Ėminys paimtas: 2026-06-08 09:10 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,2 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklioavimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6122

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Trūdų k. vandenvietė, Trūdų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 23**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:02 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	452	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,23	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

±U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 22,9 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,8.

Ėminį paėmė:

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6124

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Trūdų k. (Pakapės vs.) vandenvietė, Trūdų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 24**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:12 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	395	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	8	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	4,1	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,2 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,3 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,7.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6125

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Trūdų k. (Pakapės vs.) vandenvietė, Trūdų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 24

Ėminys paimtas: 2026-06-08 08:12 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	7,5 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6126

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Vidutinės k. vandenvietė, Vidutinės k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 15**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:45 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 *baigtas:* 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	595	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	5	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,75	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

±U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,5 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,3 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,6.

Ėminį paėmė:

Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6127

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Vidutinės k. vandenvietė, Vidutinės k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 15**
Ėminys paimtas: 2026-06-08 07:45 pristatytas: 2026-06-08
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6128

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Zadvarinkų k. vandenvietė, Zadvarinkų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 31**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:26 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 *baigtas:* 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapys	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,9	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	553	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,15	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,9.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6129

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Zadvarinkų k. vandenvietė, Zadvarinkų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 31**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 10:26 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6130

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Karkažiškės k. vandenvietė, Karkažiškės k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 6**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,5	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	565	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	13	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	22	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas, , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,7 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,3 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą, , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,5.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) Direktorius
Robertas Smukas

Tvirtinu: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6132

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Pabradės sen., Meškėrinės vs. vandenvietė, Pabradė, Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 8**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,9	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	280	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	11	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	0,15	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas., LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,2 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,2 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą, LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,9.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6133

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Pabradės sen., Meškėrinės vs. vandenvietė, Pabradė, Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 8

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6134

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Magūnų k. vandenvietė, Magūnų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 11**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	priimtinąs vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,4	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	615	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	13	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodąs
Drumstumas	NTU	0,61	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,4 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,4.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas) UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius

Tvirtinu: Robertas Smukas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.

26/6135

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Magūnų k. vandenvietė, Magūnų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Nr. 11**

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,5 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Marius Mačys

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6136

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Prienų k. vandenvietė, Prienų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 10

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Kvapąs	-	nepriimtinas vartotojams ir su nebūdingais pokyčiais	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
Skonis	-	nepriimtinas vartotojams ir su nebūdingais pokyčiais	priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	- (N)	
pH vertė	-	7,3	6,5-9,5	-	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	593	2500	-	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	15	30	-	LST EN ISO 7887:2012, C metodas
Drumstumas	NTU	95	4	-	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

$\pm U$ - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifikuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už ėminių ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. , LST EN ISO 10523:2012: Mėginio temperatūra matavimo metu: 19,8 °C, LST EN 27888:1999: Mėginio temperatūra matavimo metu 23,4 °C. Pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą. , LST EN ISO 7887:2012, C metodas: Išmatuoto mėginio pH 7,3.

Ėminį paėmė: Užsakovas pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė) (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: chemikė Indrė Gaubienė, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

Protokolo išleidimo data: 2026-07-20

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26/6137

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: Prienų k. vandenvietė, Prienų k., Švenčionių r.

Ėminio paėmimo vieta: Nr. 10

Ėminys paimtas: 2026-06-08 pristatytas: 2026-06-08

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2026-06-08 baigtas: 2026-07-20

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	± U	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5	6
Temperatūra	°C	-	-	-	DIN 38404-4:1976
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014 /A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	-	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,4 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	-	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

(N) - Neakredituoto metodo žymėjimas

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

±U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.

Užsakovo pateikti duomenys identifiukuoti pasvirusiu šriftu.

Papildomi duomenys, pastabos: Ėminį paėmė Užsakovas. UAB "Ekometrija" už Ėminių Ėmimą neatsako. Tyrimų rezultatai taikytini tokiam Ėminiui, koks jis buvo gautas. **NVSPL, AP Nr. LA.01.138

Ėminį paėmė: Užsakovas
(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė: Marius Mačys
(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su šiais tiriamais objektais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daugini draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“
Direktorius
Robertas Smukas